



1. ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA
INTERVENTORA.
2. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACION
ESPECIFICADAS SERAN DE 2.20m.
3. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE LAS SILLAS
SERAN DE 1.55m.
4. DONDE VA LA DISEÑACION DEL PASE EN LA CORAZA
FLEXIBLE Y CONECTOR EN BOMBAS DE AGUA.
5. EL PASO CONDUCTO SERA DE 12", EXCEPTO DONDE
SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
6. LOS CONDUCTORES USADOS SERAN THINWALL 2ND PR.F. DE
LOS APARTAMENTOS Y ENZONCAS CONSERVAN HF CENTRAL.
7. SERA 4" HDPE, EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO
CONTRARIO.
8. LOS COLARES PARA LOS CONDUCTORES PARA VOLTAJE
DE 208V, FASE Y INTERRUPTORES DE ACUERDO A TERCERA SERIAN:
FASE = RUMILLO
FASE = AZUL
FASE = ROJO
NEUTRO = BLANCO
TERCERA VUELTA O DESMUNDO
9. TODA TUBERIA EN PISO DE LOS APARTAMENTOS DEBEN NO SEAR
EN EL PISO, DE ACORDA A LAS VIGAS Y SE INSTALARAN EN LA
CARRA MAS ALTA POSIBLE PARA MINIMIZAR LA VIBRACION.
10. EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEBE CONECTARSE A UNA
LÍNEA REGULADA PARA ASIGURAR LA MENOS DE 5 MINUTOS DE
PÉRDIDA DE LAS CORTES O EMERGENCIAS, PERMITIENDO
ENVIAR UN MENSAJE DE EMERGENCIA.

